NR POM.	NAZWA	POW. UŻYTKOWA [m2]
D1.1	WATROUP	5,52
D1.2	BURO KIEROWNIKA	13,05
D1.3	BURO 2 OS.	13,71
D1.4	BURO KIEJKOWEJ	9,06
D1.5	PRACOWNIA	10,10
D1.6	PRACOWNIA	10,10
D1.7	PRACOWNIA	10,00
D1.8	PRACOWNIA	10,10
D1.9	POM. NA ODPADY SPOŻYWCZE	2,03
D1.10	PRZEDSIONEK KUCHNI KATERINGOWEJ	5,14
D1.11	ROZDZIELNIA KATERINGOWA	13,90
D1.12	ZMYWALNIA	6,81
D1.13	KOTŁOWNIA	6,29
D1.14	ŚWIETLICA	93,08
D1.15	HOL	49,47
D1.16	LAZIENKA DAMSKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7,25
D1.17	WC MĘSKIE	3,88
D1.18	WC PERSONELU	3,95
D1.19	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1,37
D1.20	MAGAZYN	8,06
D1.21	POKÓJ SOCJALNY	10,75
D1.22	WYDAWANIE POSIŁKÓW	22,04
D1.23	WC OGÓLNODOSTĘPNE/ NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,69

NR POM.	NAZWA	POW. UŻYTKOWA [m2]
P1.1	WATROUP	4,90
P1.2	ARCHIWUM	6,42
P1.3	WC OGÓLNODOSTĘPNE	5,96
P1.4	LAZIENKA PERSONELU	3,90
P1.5	POKÓJ SOCJALNY	10,86
P1.6	RECEPCJA/RELIEFRATOR	38,87
P1.7	GABINET 1	13,35
P1.8	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,62
P1.9	GABINET ZABIEGOWY	16,52
P1.10	GABINET 2	12,09

LEGENDA :

- kanał wentylacyjny wyrzutowy
- kanał wentylacyjny czerpny
- kanał wentylacyjny nawiewny
- kanał wentylacyjny wywiewny
- kanał wentylacyjny wywiewny z pom. sanitarnych
- anemostat wirowy nawiewny ze skrzynką rozprężną
- anemostat wywiewny ze skrzynką rozprężną
- przepustnica okrągła
- transfer powietrza przez kratkę transferową/otwory w dzwiach
- wydatek powietrza dla pomieszczeń
- przepustnica prostokątna
- wentylator osiowy
- tłumik kanałowy prostokątny
- klapa p.poż okrągła z topkiem i siłownikiem napięcie siłownika 24V
- klapa p.poż prostokątna z topkiem i siłownikiem napięcie siłownika 24V
- pion instalacji freonowej (Z+P)
- rzędna osi kanału

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprowadzić możliwość montażu kanałów i urządzeń.
2. Kanały i urządzenia montować możliwie blisko stropu/dachu.
3. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie w ramach nadzoru autorskiego.
4. Na kanałach należy zamontować klapy rewizyjne do czyszczenia kanałów.
   - przepustnice – z dwóch stron
   - tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym – z dwóch stron
5. Kanały wentylacyjne należy zaizolować termicznie izolacją z wełny mineralnej grubości:
   - 40mm–kanały wywiewne wewnątrz budynku do urządzeń z odzyskiem ciepła
   - 80mm–kanały wywiewne na zewnątrz budynku do urządzeń z odzyskiem ciepła.
6. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku izolowane termicznie zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.
7. Wykonać konstrukcje wsporczą pod kanały w rozstawie:
   - kanały stalowe – max. 3m
8. Wszystkie urządzenia należy zaopatrzyć w gumowe wibroizolatory.
9. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
10. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (instalacje, elektryka itd). Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
11.Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
12. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informacje mt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równowaznego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i projektantem.
13. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie ze stanem istniejącym, a wszelkie odstąpstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
14. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (ścianie w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).

jednostka projektowa:

AB-PROJEKT
a r c h i t e k t o n i c z n e b i u r o p r o j e k t ó w
spółka z o.o. w Tychach
adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70
e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl
www.ab-projekt.com.pl

biuro branżowe:

PRACOWNIA PROJEKTOWA HML-PROJEKT
Mirosław Wyderka ul.Chorzowska 44b pok.907
44-100 Gliwice NIP 642-288-18-36
tel: 795 492 088 email: hmlprojekt@gmail.com

nazwa projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

część:

TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZĘŚĆ II/3 C - INSTALACJA WENTYLACJI, INSTALACJA KLIMATYZACJI

obiekt:

Kompleks obiektów Domu Ojca Pio wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, układem drogowym, parkingami, drogą pożarową i infrastrukturą techniczną.

adres:

43-200 Pszczyna, ul. Marii Skłodowskie -Curie, dz. nr 1529/54, 1721/54, 458, 457, 1540/54

inwestor:

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Ojca Pio
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1, 43-200 Pszczyna

nazwa rysunku: **Rzut przyziemia - instalacja wentylacji** skala: **1:50**

autor: mgr inż. MIROSŁAW WYDERKA	nr uprawnień: SLK/2776/PWOS/09 specjal. sanitarna	podpis:	data podpisu: 18.03.2015	nr rysunku: III/3C-201	
				data archiwizacji: 18.03.2015	
sprawdził: mgr inż. DAWID KRZYWDA	nr uprawnień: ———	podpis:	data podpisu: 18.03.2015	nr teki: **A-2930**	
sprawdził: mgr inż. LIDIA WYDERKA	nr uprawnień: SLK/4943/POOS/13 specjal. sanitarna		data podpisu: 18.03.2015	faza: **PW**	

A1+1